



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.ТУ.01.570.П.000243.09.05 ОТ 14.09.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изолированные воздуховоды ISODEC (25, 250), ISOSLEEVE 25, SONODEC (25, 250), SONODEC (GLX25, TRD25), глушитель GGLX.

изготовленная в соответствии
с декларацией производителя

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гиг. требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атм. воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атм. воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны" - изготовитель

Dutch Environment Corporation BV & DEC International, (Нидерланды).

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Dutch Environment Corporation BV & DEC International, (Нидерланды).

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний: № 509-002276 ДА от 12.09.05 испытательного лабораторного центра материалов, производств и товаров для детей при ГУ НЦЗД РАМН (ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 30.06.2003). МУ 1.1.037-95 "Методические указания. Биотестирование продукции из полимерных и других материалов", МУ 2.1.2.1829-04

№ 0271644

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Атмосферный воздух	0,01
Формальдегид (мг/м ³)	0,003
Фенол (мг/м ³)	0,1
Бутилацетат (мг/л)	0,1
Этилацетат (мг/м ³)	0,02
Этилбензол (мг/м ³)	0,35
Ацетон (мг/м ³)	0,2
Ксилолы (мг/м ³)	0,6
Толуол (мг/м ³)	1,0
Этиленгликоль (мг/м ³)	0,02 (ТДИ)
Полиизоцианаты (мг/м ³)	70-120
Токсичность (%)	соотв. ГН 2.2.5.1313-03
Воздух рабочей зоны	

Область применения:

для систем вентиляции и кондиционирования в гражданском строительстве.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до 14.09.2010 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ю.Н.Каськов

Бланк N 0271644